SERWIS NORD
Klimatyzacja · Pompy ciepła · Serwis

Data wykonania: **12.09.2025**

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU

WYKONAWCA

Serwis Nord
Marek Nowicki
tel.: 600 200 300
e-mail: biuro@serwisnord-przyklad.pl

KLIENT

Biuro Nova Sp. z o.o.
Anna Kowalska
ul. Parkowa 12, 00-001 Warszawa
tel.: 600 200 300
e-mail: biuro@serwisnord-przyklad.pl

URZĄDZENIE

Klimatyzator ścienny
Model: NordAir X320
Nr seryjny: NA-X320-11704
Data instalacji: 04.06.2023
Gwarancja do: 04.06.2025

WYKONANE CZYNNOŚCI

- Kontrola stanu filtrów
- Czyszczenie jednostki wewnętrznej
- Sprawdzenie odpływu skroplin

Wyczyszczono filtry.
Przy kolejnej wizycie sprawdzić odpływ skroplin.

PARAMETRY

Temperatura nawiewu	7,8 °C
Ciśnienie ssania	4,6 bar

UWAGI / ZALECENIA

Przy kolejnej wizycie sprawdzić odpływ skroplin.

ZDJĘCIA





PODPIS KLIENTA

Anna Kowalska

PODPIS SERWISANTA